

Legende Steuerkommandos		
Kommandonummer	Signalnummer	Bezeichnung
100-	0	Strassenbeleuchtung GN
100-	1	Strassenbeleuchtung HN OE
100-	2	Strassenbeleuchtung HN UE
100-	3	Strassenbeleuchtung HN FW
105-	25	Tarifumschaltung
105-	26	Leistungsmessung
106-	30	Boiler 8 h Gr. 1
106-	31	Boiler 8 h Gr. 2
106-	32	Boiler 6 h
106-	33	Boiler 4 h Gr. 5
106-	34	Boiler 4 h Gr. 1
106-	35	Boiler 4 h Gr. 2
106-	36	Kombiboiler Sommer 8 h Gr. 4
106-	37	Boiler 4 h Gr. 3
106-	38	Boiler 4 h Gr.4
106-	39	Kombiboiler Sommer 8 h Gr. 3
108-	40	Speicherheizung Tag
108-	41	Speicherheizung Nacht 5 h
108-	42	Speicherheizung Nacht 9 h
108-	43	Zusatzheizung HT
112-	60	WP Gr. 1
112-	61	Spitzensperrung MFH (WM/TU/GS)*
112-	62	Spitzensperrung EFH (WM/TU/GS)*
112-	63	WP Zusatzheizung **
112-	64	WP Gr. 2
112-	65	WP Gr. 3
112-	66	Saunas*

Eine Sperrung wird nur noch für Boiler, Wärmepumpen, WP-Zusatzheizungen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge verlangt.

* WM, TU, GWA, Saunas und Wärmepumpenboiler werden nicht gesperrt und müssen nicht verdrahtet werden.

** Elektroboiler in Liegenschaften mit einer PV-Anlage dürfen zwecks Eigenverbrauchsoptimierung tagsüber geladen werden.

Sie benötigen lediglich die Spitzensperrung WP Zusatzheizung.

Verdrahtungstabelle			
Leiter	Steuerfunktion	Relais Rundsteuerempfänger	Schütz Installationsseitig
0	Null-Leiter	-	-
1	Spitzensperrung	a	schliesser
2	Boiler Nacht	a	schliesser
3	Boiler Tag	a	schliesser
4	Tarif	a	schliesser
5	WP	a	schliesser
6	WP Zusatzheizung	a	schliesser
7	Ladestationen	b	öffner

Drahtfarben alt	
Leiter	Steuerfunktion
gelb / schwarz	Null-Leiter
rot / weis	Spitzensperrung
schwarz / weiss	Boiler Nacht
braun / weiss	Tarif